



Obecní úřad Prosenická Lhota

Prosenická Lhota čp. 20, 264 01 Sedlčany

IČO: 00243116, DIČ: CZ00243116

<https://www.prosenickalhota.cz>, tel. 724 181 366; obec@prosenickalhota.cz

V Prosenické Lhotě, dne 22. září 2026

Vážení občané,

v rámci provozu nové kanalizace a čistírny odpadních vod pro místní části Prosenice a Prosenická Lhota se opakovaně potýkáme s nezvykle vysokými přítoky odpadních vod do čerpací stanice a následně na čistírnu odpadních vod, a to zejména v době dešťových srážek. Dne 21. 8. 2026 byl přítok vody již natolik vysoký, že došlo k překročení kapacity čerpací stanice, jejímu následnému zatopení, vyřazení z provozu a úniku odpadních vod do okolí.

Vzhledem k tomu, že během srážek přítoky vody velmi rychle narůstají a po jejich skončení opět rychle klesají, je velmi pravděpodobné, že situace může být způsobena nepovoleným odváděním dešťových, průsakových nebo jiných balastních vod do veřejné kanalizace. Kanalizace v obci byla vybudována a zkolaudována jako oddílná splašková kanalizace. Do této kanalizace proto není dovoleno vypouštět ani svádět jiné než splaškové odpadní vody.

Žádáme proto všechny vlastníky nemovitostí o kontrolu jejich napojení na kanalizaci, zejména zda do veřejné kanalizace nejsou svedeny:

- dešťové vody ze střech, okapů a zpevněných ploch,
- průsakové vody,
- vody z drenáží,
- případně jiné vody, které do splaškové kanalizace nepatří.

Pokud takové napojení zjistíte, žádáme o jeho bezprostřední odpojení.

Zároveň budeme velmi vděční za zpětnou informaci o provedeném odpojení. Smyslem této výzvy je především co nejrychleji odstranit příčinu problému a předejít složitému a nákladnému dohledávání jednotlivých míst nepovoleného napojení.

Pokud i při dalších deštích budou zjištěna nepovolená napojení, bude obec nucena přistoupit k jejich odstranění a k uplatnění nákladů a případných škod, které v důsledku neoprávněného odvádění vod vzniknou. Jednat se může zejména o náklady na dohledání míst nepovoleného napojení, případné opravy a náhradu škod na životním prostředí způsobených přepravením odpadních vod z čerpací stanice.

Zároveň upozorňujeme, že neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, tedy mimo jiné vypouštění v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod, je podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, přestupkem s finanční pokutou.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při řešení této situace.

S případnými dotazy se můžete obrátit na obecní úřad na e-mailu obec@prosenickalhota.cz nebo na tel. 724 181 366 – Petr Červenka, starosta.

Petr Červenka, starosta obce