



SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY  
Odbor výstavby a územního plánování  
náměstí T. G. Masaryka 32  
264 80 Sedlčany

---

|           |                           |                              |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Č.j.:     | R/2025/165290/4 S         | V Sedlčanech dne: 02.12.2025 |
| Záměr:    | Z/2025/147385             |                              |
| Vyřizuje: | Ing. Michaela Šmídová     |                              |
| E-mail:   | smidova@mesto-sedlcany.cz |                              |
| Telefon:  | 314 002 946               |                              |

---

## **OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU** **VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování – úsek vodoprávní, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona vyzývá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla, na základě žádosti stavebníka, kterým je:

**Obec Prosenická Lhota, IČ: 002 43 116, Prosenická Lhota 20, 264 01 Sedlčany, IDDS: sjyajnh,**  
(dále jen „žadatel“ nebo též „stavebník“)

kterou podal dne 08.08.2025 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany o povolení:

- I. k umístění a provedení stavby vodního díla **„Rozšíření vodovodní sítě Suchdol u Prosenické Lhoty“** s nezbytným technickým vybavením, v kraji Středočeském, okres Příbram, s polohou určení souřadnicemi v S-JTSK: začátek - X = 1 086 215.39, Y = 743 281.1, konec - X = 1 086 540.85, Y = 743 341, ČHP: 1-08-05-0700, ČHR: 63204, předpokládaná kapacita: EO 184, účel stavby: **zásobování obyvatel přilehlých pozemků pitnou vodou.**

Pozemky dotčené stavbou: st. 62, 474/1, 473/1, 482/2, 616, 588/1, 612, 24, 448/11, 485/2, 68/3, v katastrálním území **Suchdol u Prosenické Lhoty**

Stavba zahrnuje:

### **Vodovodní řad:**

VĚTEV A - PE100RC-90x8,2-SDR11 – l = **357,8** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.  
VĚTEV B - PE100RC-63x5,8-SDR11 – l = **176,3** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.  
VĚTEV C - PE100RC-63x5,8-SDR11 – l = **611,3** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.  
VĚTEV D - PE100RC-63x5,8-SDR11 – l = **39,9** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.  
VĚTEV E - PE100RC-63x5,8-SDR11 – l = **23,7** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.  
VĚTEV F - PE100RC-63x5,8-SDR11 – l = **146,8** m hloubka **1,5-1,75 m** pod U.T.

V rámci projektu je řešeno zrušení části vodovodní sítě na soukromých pozemcích v délce 286,7 m, výměna stávajícího potrubí na veřejných pozemcích v délce 463,6 m a rozšíření vodovodní sítě v délce 892,2 m. Stávající přípojky budou přepojeny na nové vedení, rozšířením vodovodní sítě vznikne i možnost napojení nových přípojek. V době zpracování projektové dokumentace bylo uvažováno s přepojením 29 stávajících přípojek, 1 přípojka bude beze změn (u čerpací stanice), 9 přípojek bude napojeno v novém místě a 7 přípojek bude nově zbudovaných. Stávající přípojky budou propojeny přímo na řadu (navrtávací pas+šoupě se zemní soupravou). Přípojky stávajících objektů napojených v novém místě resp. přípojky nových parcel budou zbudovány společně s vedením vodovodního řadu, a to v rozsahu napojení na vodovodní řad-hranice připojovaného pozemku tzv. veřejná část. Vedení po soukromých pozemcích bude řešeno majitelem připojovaného objektu.

Navrhovanou vodovodní síť bude nově tvořit páteřní větev vodovodu z potrubí PE100RC-90x8,2-SDR11, napojená ve stávající čerpací stanici na parc. č. st. 62 a ukončená u objektu č.p.11(parc.č.st. 33) podzemním hydrantem DN80, vedlejší větve vodovodu z potrubí PE100RC-63x5,8-SDR11, napojené a ukončené na páteřním vedení (větev C) a vedlejší větve napojené na páteřní vedení a ukončené zemní proplachovací soupravou (větev B, D, E, F). Celý vodovod bude veden ve stávající místní komunikaci.

Hlavní páteřní vodovod napojen ve stávající čerpací stanici parc.č. st. 62, bude proveden potrubí PE100RC-90x8,2-SDR11, veden bude ve stávající trase, v místě přeložek ze soukromých pozemků bude trasa nová. Odbočky z hlavního řadu-vedlejší větve- budou provedeny z potrubí PE100RC-63x5,8-SDR11. Na trase vodovodu budou osazeny kalníky resp. vzdušníky, jednotlivé větve budou ukončeny podzemním hydrantem (větev A) resp. odběrovou proplachovací soupravou (větev B, D, E, F). Navržené armatury na řadu budou z tvárné litiny, včetně a deskový uzávěr bude v provedení nerez a budou z vnější a vnitřní epoxidovou ochrannou vrstvou. Šoupata budou ovládána teleskopickou zemní zákopovou soupravou. Armatury budou vybaveny vhodnými litinovými poklopy.

Všechny šrouby a matky přírubových spojů budou z nerezových materiálů. Poklopy budou vybaveny fixační podložkou nebo podkladovou deskou. Podzemní armatury budou označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 nebo rovnocenné. Litinové armatury a tvarovky na řadu budou podepřeny betonovými bloky. Za účelem stabilizace trasy se navrhuje v každém lomu trasy navrhovaného vodovodu zřídit betonové opěrné (kotevní) bloky z betonu C8/10. Potrubí je vedeno v pažené výkopové rýze v hloubce cca 1,5 – 1,75 /min. 1,2 m/ pod upraveným terénem, čímž je zajištěno min. krytí potrubí. Po celé trase vedení potrubí je položen izolovaný vodič (Cu) pro trasování. Potrubí bude uloženo na pískovém loži o tl.100 mm. Po provedení tlakové zkoušky bude potrubí zasypáno pískovým zásypem do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Na obsyp bude položena výstražná fólie modré barvy. Ostatní - výkopová zemina a zhutnění. Přebytečná hornina bude odvezena na skládku, kterou určí investor.

**stavba bude umístěna** na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Suchdol u Prosenické Lhoty tak, jak je vyznačeno na přiloženém situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace „Rozšíření vodovodní sítě Suchdol u Prosenické Lhoty“ z března 2025 zpracované Ing. Jaroslavou Kučerovou, Pivovarská 132, 261 01 Příbram I. autorizovanou oprávněným projektantem Ing. Milenou Schořovskou, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008619, Koupě 53, 262 72 Březnice, IČ: 875 25 941.

**Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení záměru.**

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování – úsek vodoprávní oznamuje v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona zahájení řízení o povolení záměru. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a podmínek k jejímu provedení, **upouští** ve smyslu § 189 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do

**15-ti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení,**

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto, to neplatí, budou-li se týkat nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

V souladu s ustanovením § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv a další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou účastníky řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu samostatné působnosti.

Účastník řízení, jehož postavení stanovuje jiný zákon, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v tomto řízení podle stavebního zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Sedlčanech, odboru výstavby a územního plánování (nejlépe v úřední dny: pondělí až středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý od 8:00 do 15:00 hodin).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**Ing. Michaela Šmídová**  
referent Odboru výstavby a ÚP  
oprávněná úřední osoba

*Otisk razítka:*

Vodoprávní úřad oznamuje zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona z důvodu velkého počtu účastníků řízení.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Sedlčany a Kosova Hora a zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách) minimálně **po dobu 15 dnů**. Patnáctým dnem po vyvěšení se dokument považuje za doručený v případě, pokud je stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, což níže oprávněná osoba potvrzuje. Po

uplynutí lhůty a vyznačení údajů prosíme tento dokument neprodleně vrátit zpět stavebnímu úřadu Sedlčany.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

**Obdrží: 1x do spisu**Účastníci řízení (doručeno do vlastních rukou, na dodejku, do datové schránky):

- Obec Prosenická Lhota, č.p. 20, 26401 Prosenická Lhota
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha  
V zastoupení: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha
- Petr Purmann, č.p. 5, 54221 Pec pod Sněžkou

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) dle § 188 odst. 3 stavebního zákona:

st. p. 7, 8, 10, 11, 4, 5, 6, 9, 31, 32, 35, 48, 12, 13, 17, 20/1, 20/2, 21, 22, 27, 29, 30, 49, 51, 58, 68, 15/1, 15/3, 15/4, parc. č. 1, 4, 45/1, 45/2, 53, 54, 434/2, 434/4, 490, 491, 434/7, 434/8, 44, 50/1, 51/1, 51/2, 52, 473/2, 473/4, 501, 615, 3, 37, 38, 39, 41/2, 357/3, 448/2, 448/3, 448/4, 467/2, 29/11, 455/2, 118/4, 512, 5/1, 7/1, 10, 11/1, 11/2, 14/1, 14/4, 14/6, 17, 23/1, 23/4, 26/1, 26/2, 34/1, 35, 448/1, 450/1, 450/2, 484, 21/1, 18/2, 16/1, 16/3, 448/15, 448/16, 8/3, 448/17, 613, 614, 16/4, 25/1, 587, 590, 588/2, 584/1, 25/4, 29/1, 29/3, 29/6, 29/7, 29/9, 81/5, 81/13, 25/2, 25/3, 6, 8/2, 68/2, 2/2, 489, 608, 2/1, 68/5 v katastrálním území Suchdol u Prosenické Lhoty

Dotčené orgány (doručeno na dodejku, do datové schránky):

- Městský úřad Sedlčany, OŽP, náměstí T. G. Masaryka 32, 26401 Sedlčany
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram

Správci sítí (doručeno na dodejku, do datové schránky):

- ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
- CETIN, Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
- 1. SČV, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 10200 Praha
- Povodí Vltavy, Grafická 36, Smíchov, 15021 Praha

Na vědomí:

- Milena Schořovská, č.p. 53, 26272 Koupě

Příloha: situace (výkres č. C.1 a C.2)

